

Von: SHNG Netzcenter Süderbrarup <shng_netzcenter_suederbrarup@sh-netz.com>

Gesendet: Montag, 20. November 2023 10:13

An: Hauptamt1 <Hauptamt@amt-suederbrarup.de>

Betreff: Stellungnahme: 65. FNPÄ sowie vorh.bez.. B-Plan 45 - Neubau Verbrauchermarkt an der Großen Straße


Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die o. g. Maßnahme bestehen unsererseits keine Bedenken, sofern bei der Maßnahme unser **Merkblatt** „Schutz von Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten“ berücksichtigt wird.

Wir weisen aber darauf hin, dass in dem betroffenen B-Plan Gasleitungen und Stromkabel verlegt sind, die nicht nur die dort vorhandenen Gebäude, sondern auch große Teile des Ortes Süderbrarup mit Strom und Erdgas versorgen. Diese Anlagen sind in ihrem Bestand zu sichern und dürfen nicht durch Gebäude überbaut werden.

Auskunft über die von uns verlegten Leitungen bekommen Sie ab jetzt online in unserem Planauskunftportal über unsere Website www.sh-netz.com.

Freundliche Grüße
Katja Feldhoff



Netzcenter Süderbrarup
T 0 46 41-92 04-93 78
F 0 46 41-92 04-93 99



Schleswig-Holstein Netz AG
team Allee 5
24392 Süderbrarup
www.sh-netz.com