

Schleswig-Holstein Netz AG, team Allee 5, 24392 Süderbrarup

Amt Süderbrarup  
Der Amtsvorsteher  
-Hauptamt-  
Postfach 11 20  
24389 Süderbrarup

**Stellungnahme / Gemeinde Wagersrott**  
**61. Änderung F-Plan und B-Plan 1 „Baugebiet Kälberstraße“**


Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die o. g. Maßnahme bestehen unsererseits keine Bedenken, sofern bei der Maßnahme unser **Merkblatt** „Schutz von Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten“ berücksichtigt wird. Für Ihre Planung notwendige Bestandspläne der Schleswig-Holstein Netz AG erhalten Sie unter: [leitungsauskunft@sh-netz.com](mailto:leitungsauskunft@sh-netz.com).

In dem geplanten Baugebiet liegt im südlichen Bereich ein Mittelspannungskabel. Das Kabel ist in ihrem Bestand zu sichern, es muss ein Schutzabstand von drei Metern eingehalten werden. Es darf zu keiner Überbauung kommen. Sollte die Lage unseres Kabels als unzumutbar begründet werden, kann eine Umlegung innerhalb des Gebietes erfolgen.

Freundliche Grüße

Schleswig-Holstein Netz AG  
Netzcenter Süderbrarup  
i.A.



**Amt Süderbrarup**  
Eing.: 24.01.2022



**Schleswig-Holstein Netz AG**  
team Allee 5  
24392 Süderbrarup  
[www.sh-netz.com](http://www.sh-netz.com)

**Ihr Ansprechpartner**  
Peter Friedrichsen  
Netzcenter Süderbrarup

T 0 46 41-92 04-93 47  
F 0 46 41-92 04-93 99

[hans-peter.friedrichsen@sh-netz.com](mailto:hans-peter.friedrichsen@sh-netz.com)

**Datum**  
18. Januar 2022

Sitz: Quickborn  
Amtsgericht Pinneberg  
HRB 8122 PI

Vorstand  
Malgorzata Cybulska  
Dr. Benjamin Merkt  
Stefan Strobl

Vorsitzender des Aufsichtsrats  
Matthias Boxberger